

台南市南區龍崗國民小學辦理健康促進學校計畫

課程與活動成果報告

龍崗國民小學教室採光照明檢查紀錄表																
檢查日期： 104.12					時間： 8.0					天候： 晴						
	桌面									黑板						備註
	前右	前中	前左	中右	中中	中左	後右	後中	後左	平均	右上	右下	中間	左上	左下	
一甲教室	636	449	698	948	723	766	919	1083	880	789.11	543	348	513	525	305	446.8
二甲教室	936	587	669	539	694	875	591	863	1078	759.11	353	378	450	394	245	364
三甲教室	409	378	390	410	366	467	439	445	561	429.44	292	220	307	282	226	265.4
四甲教室	455	396	382	703	458	577	678	403	502	506	363	237	426	306	315	329.4
五甲教室	210	243	274	333	410	443	432	500	439	364.89	383	232	322	631	275	368.6
六甲教室	406	303	438	439	502	615	560	519	552	481.56	316	233	367	468	353	347.4
英語教室	386	437	493	418	389	455	516	474	490	450.89	319	222	280	299	190	262
自然教室	310	357	420	436	523	663	435	543	707	488.22	250	170	290	257	151	223.6
E化教室	1087	890	605	730	625	552	1240	584	494	756.33	388	520	365	269	286	365.6
註：																
學校一般教室照明標準原則（教育部民國89年6月修正公布）桌面照度不得低於350米燭光（LUX）；黑板照度不得低於500米燭光（LUX）																